

## MERILNA POSTAJA ZA OGREVANJE IN SANITARNO VODO

- V horizontalnem ali vertikalnem položaju.
- Oprema in priključki prog za vodomere so isti kot pri merilnih postajah sanitar.

| Opis               | Število TŠ/<br>vodomero | Širina<br>mm | Višina<br>mm | Globina<br>mm | Št. artikla   |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| MS-1LN110-UNI-D    | 1/1                     | 380          | 380          | 90...140      | 4251795203459 |
| MS-2LN110-UNI-D    | 1/2                     | 380          | 380          | 90...140      | 4251795203466 |
| MS-1LN110H-UNI-1-H | 1/1                     | 380          | 380          | 90...140      | 4251795203671 |
| MS-2LN110H-UNI-1-H | 1/2                     | 380          | 450          | 90...140      | 4251795203688 |
| MS-1LN110H-UNI-1-U | 1/1                     | 380          | 380          | 90...140      | 4251795203718 |
| MS-2LN110H-UNI-1-U | 1/2                     | 380          | 450          | 90...140      | 4251795203725 |



### Tehnični opis

Omarica je pripravljena za priključitev, predinstalirana in preizkušena na tesnost, s protišumno izvedbo nosilcev. Zunanji okvir je po globini nastavljiv (od 90 do 140 mm), osnovna vrata omarice so izvedena s ključavnico na izvijač. Podometni okvir je pocinkan, zunanji okvir in vrata so prevlečena z umetno maso RAL 9016 (čista bela).

Dobava v zaščitnem kartonu, brez toplotnega števca in vodomera/ov.

**Pomembno:** Plastični vmesni kosi, ki so v predpripravljenih omaricah vgrajeni na mestu vodomero za pitno vodo, se lahko uporabljajo največ 10 let.

### Oprema

#### Merilno mesto vodomera/ov:

vgrajen vmesni kos DN20 x 110 mm z ločljivimi spojnicami pred in za vmesnim kosom ter s krogličnima ventiloma DN20 pred in za vmesnim kosom.

#### Merilno mesto toplotnega števca:

**Dovod:** kombinirana izpustno-polnilna-odzračevalna pipa, DN20 krogelni ventil z nastavkom za vgradnjo temperaturnega tipala.

**Povratek:** ročni odzračevalnik, vgrajen vmesni kos za vgradnjo kompaktnega toplotnega števca ( $q_p=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ ), z ločljivimi spojnicami pred in za ohišjem ter s krogličnimi ventili DN20 pred in za ohišjem (prehodna izvedba brez odzračevalnikov in izpustno-polnilne pipe).

### Priključki

#### Ogrevanje:

- dovod in povratek: horizontalni prikllop DN20 NN.
- dovod: vgrajen ventil za nastavkom za vgradnjo temperaturnega tipala.

**Vodomer:** horizontalno, priključek na ventilu DN20 NN.

### Opombe

- Možna je dobava omarice v izvedbi za nadometno montažo in v izvedbi z nogami za nastavitev višine!
- V ponudbi imamo tudi centralne merilne postaje za vgradnjo drugih tipov toplotnih števecv!